




試験番号

2502-021001

発行日：

2025年2月28日

単品承認試験成績書

一般社団法人 仮設工業振興会
会長 豊 康男

- 1 申請者 江戸川機鋼株式会社
- 2 工場名 埼玉工場
- 3 種類・型式及び数量 親綱支柱(中間支柱) SK-920P 3本
- 4 承認番号 第 23-04 号
- 5 試験実施日 2025年2月12日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験方法

10 試験方法図による。

なお、各試験の基準値については単品承認における「親綱支柱（中間支柱）」に定めた値を適用した。

8 試験結果

落下阻止性能試験

(締付けトルク： 6.0kN・cm)

供試体 No.		1	2	3
脱落の有無		無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと		
		親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと		
	垂下量	親綱ジグのH形鋼上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること		

9 表示

単品仮設機材等の安全性に関する承認規定第11条に適合している。

10 試験方法図

落下阻止性能試験

